



Ministério do Desenvolvimento
Indústria e Comércio Exterior



Programa de Verificação da Conformidade

Empresas de Manutenção de Extintores de Incêndio

(Serviço e Produto)

***Divisão de Fiscalização e Verificação da Conformidade
Diretoria da Qualidade***



HISTÓRICO DO PROGRAMA:

- **Março/2004:** início da Fase I do Programa de Verificação da Conformidade de Empresas de Manutenção de Extintores de Incêndio;
- **Junho/2004:** Divulgação interna dos resultados obtidos;
- **Agosto/2004:** Reunião de apresentação dos resultados aos Organismos de Certificação de Produtos (estabelecido prazo de 90 dias para correção das não-conformidades evidenciadas);




HISTÓRICO DO PROGRAMA:

- **Novembro/2004: início da Fase II do P. V. C. de Extintores de Incêndio;**
- **Maiio/2005: Divulgação interna dos resultados obtidos na 2ª etapa do Programa;**
- **Junho/2005: Apresentação dos resultados da Fase II do Programa na XIV Reunião Ordinária do Comitê Brasileiro de Avaliação da Conformidade (CBAC).**

Universo Amostral

Empresas de Manutenção de Extintores de Incêndio

Total: 1034




Amostragem: 294

Resultados

Grau de Conformidade nas Empresas de Manutenção de Extintores de Incêndio

Não-Conforme: 94%



Conforme: 6%


Nota: Empresa não-conforme é aquela onde foi evidenciado, ao menos, um tipo de não-conformidade

Resultados

Classes de Não-Conformidades Evidenciadas

Grave: 47%

Gravíssima: 27%




Leve: 26%

Resultados

Ensaio de Desempenho em Extintores de Incêndio

Total: 971




Reprovados: 343

Resultados

Classes de Não-Conformidades Evidenciadas nos Ensaio de Desempenho em Extintores de Incêndio

Grave: 80%



Gravíssima: 20%

Nota: Não-conformidade gravíssima denota que, quando acionado, o extintor de incêndio não funcionou

Dados Comparativos:

Dados	Fase I	Fase II
Empresas no Brasil	1067	1034
Empresas Visitadas	219	294
Grau de NC	97%	94%
Classes de NC	51, 34 e 15% (L, G e G ⁺)	26, 47 e 27% (L, G e G ⁺)
Extintores Ensaçados	630	971
Extintores Reprovados	201 (32%)	343 (35%)
Classes de NC	96 e 4% (G e G ⁺)	80 e 20% (G e G ⁺)



O PROGRAMA EM NÚMEROS:

- **Cidades visitadas: 102**
- **Duração média da visita por empresa: 03 h**
- **Relação Hxh: 882**
- **Custo com diárias: R\$ 17.748,36**
- **Custo com passagens aéreas: R\$ 23.318,37**
- **Custo com combustível: R\$ 5.920,00**

CUSTO TOTAL (aproximado) : R\$ 46.986,73